



**תעודת בדיקה מספר 9792331866**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין :	טכנולייט בע"מ
מענו :	ת.ד. 172 ברקת 73185
תאריך ההזמנה :	2017/12/25

**תאור המוצר**

מנורה - קבועה למטרות כלליות	
הדגם הנבדק :	91525 תאורו: מנורת קיר לד IP65
יצרן :	TECHNOLITE
ארץ יצור :	סין

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך :	2018/01/21	הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם :	1	
מספר שטר מטען :	17120278	
נמל היבוא :	נמל אשדוד	תאריך כניסה: 2017/12/24
מספר חשבון ספק:	170248	מיום: 2017/12/03
שם ארץ יבוא :	סין	שם ספק: [REDACTED]

**מהות הבדיקה**

התאמה לסעיפים: 1.2-דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות), 1.5-סימון (פרק 3), 1.8-אמצעי הארקה (פרק 7), 1.10-תיול חיצוני ופנימי (פרק 5), 1.11-הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8), 1.14-התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) בדיקת התאמה לתיק המוצר של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.  
המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.  
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/01/21

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם: פשאדוב רומן  
תפקידו: טכנאי בודק  
תאריך: 2018/01/21