



## תעודת בדיקה מספר 9852348514

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

### פרטי ההזמנה

שם המזמין : טכנולייט בע"מ  
מענו : ת.ד. 172 ברקת 73185  
תאריך ההזמנה : 2018/03/12

### תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות  
הדגם הנבדק : INTERNAL ONLY 10403 1602 תאורו: חלק פנימי של גוף התאורה מדגם 25120  
יצרן : TECHNOLLITE  
ארץ יצור : סין

### פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2018/03/19 הנוטל: בא כח המכון  
גודל המדגם : 1  
מספר שטר מטען : 18010434  
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2018/01/31  
מספר חשבון ספק: 18000030 מיום: 2018/01/05  
שם ארץ יבוא : סין

### מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 1.2-דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות), 1.5-סימון (פרק 3), 1.8-אמצעי הארקה (פרק 7), 1.10-תיול חיצוני ופנימי (פרק 5), 1.11-הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8), 1.14-התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) בדיקת התאמה לתיק המוצר של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

### מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.  
המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.  
הערות:  
לצורך בדיקת "ש" הורכבה דוגמה של מנורה מדגם 25120-10-30.  
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/03/19

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו היתר  
לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם: פשאדוב רומן  
תפקידו: טכנאי בודק  
תאריך: 2018/03/19